

福建省工程勘察设计图纸专用章
 福建省石油化学工业设计院有限公司
 范围: 化工石化医药行业
 资质证书编号: 证号: A135004209
 有效期至: 2029年07月24日

序号 NO.	设备位号 EQUIPMENT NO.	设备名称 EQUIPMENT NAME	设备技术规格及其附件 EQUIPMENT SPECIFICATION AND ACCESSORY	标准号或图号 MODEL OR DRAWING NO.	材料 MATERIAL	单位 UNIT	数量 Q'TY	净重 NET Wt. (kg)		绝热及隔声 INSULATION AND SOUND INSULATION		设备来源或图纸来源 EQUIPMENT SUPPLIED BY & DRAWING SUPPLIED BY	REMARKS
								单重 WT.	总重 TOTAL Wt.	型式代号 TYPE	主要层厚度 THKS. (mm)		
一	泵												
1	300P1103AB	吸收塔循环泵	Q=30m ³ /h H=40m 磁力泵 介质: 15%NaOH、1.3%NaClO、1.2%NaCl 混合溶液		过流部分氟塑料	台	2					外购	
二	储槽												
1	300V1103	吸收塔循环槽	V=28m ³ /h φ2800×3250mm 介质: 15%NaOH、1.3%NaClO、1.2%NaCl 混合溶液		CPVC/FRP	台	1					外购	
三	塔												
1	300T0903a/b/c	尾气吸收塔	φ600×6600mm 液相介质: 15%NaOH、1.3%NaClO、1.2%NaCl 混合溶液 气相介质: 氯化氢、氯气混合气体		CPVC/FRP	台	3					外购	
2	300T1003b	尾气吸收塔	φ600×6600mm 液相介质: 15%NaOH、1.3%NaClO、1.2%NaCl 混合溶液 气相介质: 氯化氢、氯气混合气体		CPVC/FRP	台	1					外购	

福建省石油化学工业设计院有限公司
 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
 证书编号: 甲级A135004209(CLASS A A135004209)

编制 MADE	余邦安	2025.9
校核 CHKD	欧俊峰	
审核 APPR	何浩森	
审定 AUTH'D		

设备一览表
 EQUIPMENT LIST

工程名称 PROJECT	盐酸尾气碱液吸收塔改造		
设计项目 UNIT	尾气吸收塔改造		
设计阶段 STAGE	施工图	专业 SPEC.	工艺
日期 DATE			

图号 DWG.NO.
 A332S214-Y-07
 第 1 页 共 1 页 版次 :
 SHEET OF REV :